

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

MCキャップの一部廃止について（お知らせ）

平素は、弊社電力事業に関し格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

トヨタ生産方式における業務かいぜん活動として、計器用端末キャップ（以下、MCキャップという。）の必然性を検討してまいりました。


今般、検証結果を踏まえ、一部を除いてMCキャップの取付を廃止することとしたため、今後の取り扱いについてお知らせいたします。

1 変更内容

(1) MCキャップ取付の一部廃止について

変成器２次側の配線に使用していたMCキャップの取付を下表のとおり一部廃止いたします。

変更前	変更後
計器用ビニルケーブル（メータキュービクル内の配線を含む。）の端末は、十分、かつ、確実に研磨し、計器用端末キャップ（変付用）を取付けること。なお、キャップの再使用は不可とする。	計器用ビニルケーブル（メータキュービクル内の配線を含む。）の端末は、十分、かつ、確実に研磨する。なお、計器用端末キャップ（変付用）は高圧用通信端末の電源ケーブルと共線する端子部（P2〔白〕、P3〔青〕）のみに限定して取付する。（キャップの再使用は不可とする。）



（２）支払い

現行の支払い方法と変更ございません。なお、MCキャップを使用している支払種別の点数および付属材料費の見直しは、次回の契約更改にて反映予定です。

以 上